

Hochlastzeitfenster 2023

Die Hochlastzeitfenster dienen der Feststellung atypischer Netznutzung gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV.
Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses BK4-13-739 der Bundesnetzagentur.

	Frühling	Sommer	Herbst	Winter
Hochspannung	kein	kein	kein	09:30-13:45 17:00-17:45
Hoch-/ Mittelspannung	kein	kein	kein	07:45-12:30 17:15-19:15
Mittelspannung	kein	kein	07:30-09:00 16:45-19:30	07:00-12:15 16:00-19:30
Mittel-/ Niederspannung	kein	kein	kein	09:00-12:00
Niederspannung	kein	kein	kein	09:30-12:30

Es ist bei den Zeiten jeweils das Ende des entsprechenden ¼-h-Intervalls angegeben.

Das heißt, 09:30-12:30 Uhr umfasst den gemessenen Zeitraum von 09:15 - 12:30 Uhr bzw. 11:15 Uhr entspricht dem gemessenen Zeitraum von 11:00 - 11:15 Uhr.

Frühling	01. März bis 31. Mai
Sommer	01. Juni bis 31. August
Herbst	01. September bis 30. November
Winter	01. Dezember bis 28./29. Februar