

## Hochlastzeitfenster 2026

Die Hochlastzeitfenster dienen der Feststellung atypischer Netznutzung gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV.

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses BK4-13-739 der Bundesnetzagentur.

	Frühling	Sommer	Herbst	Winter	
Hochspannung	kein	kein	kein	07:15-09:00	17:00-19:30
Hoch-/ Mittelspannung	kein	kein	kein	07:00-10:00	
Mittelspannung	kein	kein	kein	07:00-09:15	17:00-19:45
Mittel-/ Niederspannung	kein	kein	kein	08:00-09:00	17:30-19:45
Niederspannung	kein	kein	kein	16:45-19:45	

Die Zeiten sind als rechtsoffenes Intervall angegeben.

Das heißt, 09:30-12:30 Uhr umfasst die Werte von 09:15 - 12:30 Uhr bzw. 11:15 Uhr entspricht dem gemessenen Zeitraum von 11:00 - 11:15 Uhr.

Frühling	01. März bis 31. Mai
Sommer	01. Juni bis 31. August
Herbst	01. September bis 30. November
Winter	01. Dezember bis 28./29. Februar